



Deklaracja zgodności

Dostawca: HONEYWELL GmbH
Adres: Boeblinger Str. 17
D-71101 Schoenaich

Niniejszym deklarujemy, z naszą odpowiedzialnością, że produkt:

Presostat ciśnienia w wykonaniu przeciwybuchowym z funkcją monitorującą i ograniczającą serii

**Ex-DWR 06
Ex-DWR 1**

**Ex-DWR 3
Ex-DWR 6**

**Ex-DWR 625
Ex-DWR 16**

**Ex-DWR 25
Ex-DWR 40**

- spełnia wszystkie wymagania
dyrektywy:

wg zastosowanej normy:

- spełnia wszystkie wymagania
dyrektywy:

wg zastosowanej normy:

2006/95/EG

EN60335-1:1995

97/23/EG

Zgodność potwierdzona przeprowadzonymi badaniami typu

VDTÜV –Druk 100

DIN 3398 - 4

TÜV Rheinland industrieservice GmbH

0035

01 202 931-B-0004

CE – 0035BN0004

- spełnia wszystkie wymagania dyrektywy

wg zastosowanej normy:

Instytucja certyfikująca:

Numer identyfikacyjny:

Certyfikat nr:

PIN:

Typ badania nr:

wg zastosowanych norm:

94/9/EG (ATEX)

Zgodność potwierdzona przeprowadzonymi badaniami typu

TÜV Rheinland industrieservice GmbH

0035

01 220 032 159

PTB 02 ATEX 1121

EN 50014 : 1997 + A1 + A2

EN 50018 : 2000

EN 50019 : 2000

EN 50281-1-1 : 1999

Physialisch-Technische Bundesanstalt

Instytucja certyfikująca:

Identyfikacja:

II 2 G/D EEx de IIC T6 IP65 T 80° C 

Honeywell GmbH Schoenaich jest certyfikowany wg ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004

Schoenaich, 23 marzec 2007

dr Thomas Arenz
Dyrektor Zarządzający