

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Data: 25 sierpnia, 2014

Do wiadomości zainteresowanego:

Niniejszym Honeywell Industrial Combustion deklaruje:

Przestrzegając ogólnych zasad PED (Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych) 97/23/EC, że filtry gazowe Pietro Fiorentini serii F106xx i F10210, które swoimi właściwościami produktu podstawowego producenta odpowiadają również właściwościom specjalizowanego produktu HUFxxxBx60 dla firmy Honeywell, są produkowane przez:

PIETRO FIORENTINI SPA
I-25015 Desenzano del Garda (Bs)
Via Faustinella, 11/13/15
Włochy
Telefon: +39/0444/968511

Produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązującej normy EN13611:2001, aby być oznakowanym znakiem CE, jak przyznano w certyfikacie nr 07 202 1837 Z 0009/0001 tev. 03 z dnia 3 lipca 2009 r przez TÜV Nord.

Lista referencyjna produktów:

Pietro Fiorentini nr katalogowy	Opis	Honeywell Nr katalogowy
F1060100	Filtr gazowy RP1/2", 10 bar	HUF015B160
F1060200	Filtr gazowy RP3/4", 10 bar	HUF020B160
F1060300	Filtr gazowy RP1", 10 bar	HUF025B160
F1060400	Filtr gazowy RP1-1/4", 10 bar	HUF032B160
F1060500	Filtr gazowy RP1-1/2", 10 bar	HUF040B160
F10605F2	Filtr gazowy DN40, 10 bar, kołnierzowy	HUF040B360
F1060600	Filtr gazowy RP2", 10 bar	HUF050B160
F10606F2	Filtr gazowy DN50, 10 bar, kołnierzowy	HUF050B360
F10607F1	Filtr gazowy DN65, 10 bar, kołnierzowy	HUF065B360
F10608F1	Filtr gazowy DN80, 10 bar, kołnierzowy	HUF080B360
F10609F1	Filtr gazowy DN100, 10 bar, kołnierzowy	HUF100B360
F10210F1	Filtr gazowy DN150, 10 bar, kołnierzowy	HUF150B360

Za i w imieniu Honeywell Industrial Combustion

John Jnaken
Product Manager Specialist

Honeywell Industrial Combustion
P/o Maxon International
Luchthavenlaan
1800 Vilvoorde
Belgia