

Deklaracja zgodności nr Hon/114/13

1. Producent wyrobu: **Honeywell Technologies Sàrl Z.A.
La Pièce 16 1180 Rolle (Szwajcaria)**
Bezpośredni importer: Honeywell Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
2. Nazwa wyrobu: Zespół napełniający NK300
z izolatorem przepływu typu BA
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 28.14.11.0**
4. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobów: w instalacjach wodociagowych wody zimnej
do uzupełnienia wody w instalacjach grzewczych
5. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 14367:2005
Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym
nieregulowane, ze strefą różnicowanego
ciśnienia – Rodzina B, typ A.
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.
PN-EN 1567:2004
Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne ciśnienia wody – wymagania i badania
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Przyłącze gwintowane 1/2"
Zakres nastawy ciśnienia: 1,5 – 4 bar
Min. ciśn. wejściowe 1,5 bar
Maks. ciśnienie 10 bar
Maks. temp. medium – 65 °C
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione wyroby są zgodne z dokumentem odniesienia wymienionym w pkt. 5

Warszawa 2013-02-20

Marek Arndt
Dyrektor Pionu Automatyki Domów

