KRAJOWA DEKLARACJA

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr RES/100/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny Kombi PICV**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **V5007**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do równoważenia hydraulicznego oraz do sterowania temperaturowego w instalacjach z klimakonwektorami, centralami wentylacyjnymi, sufitami chłodzącymi oraz w jednorurowych instalacjach grzewczych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   - Siedziba Producenta: Pittway Sárl, Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria
   - Miejsce produkcji wyrobu: Dózsa György u. 147, Nagykanizsa, Węgry
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Ultrak Security Systems Sp. z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN IEC 60534-4:2022-09** - *Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze*

   Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1213:2002 -** *Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania*

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

   7b. Krajowa ocena techniczna:

   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
Korpus zaworu:	Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie	-
Pozostałe elementy:	EPDM, stal nierdzewna, mosiądz, polimer o wysokiej wytrzymałości	-
Maksymalna temperatura medium:	-10 ..120 °C	-
Maksymalne ciśnienie pracy:	Maks. 25 bar dla V5007TZ... Maks. 16 bar dla V5007TN...	-
Δp_{min}	15/18/20 kPa	-
Δp_{maks}	600 kPa	-
Klasyfikacja reakcji na pożar		
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13501-1:2019-02

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, dn. 01.06.2023 r.

Maria Wakulińska
Inżynier Technicznego Wsparcia Sprzedaży

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin