

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr RES/73/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Izolator przepływu zwrotnego
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **BA295I, BA295S, BA298I, BA300**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach wody pitnej w celu ochrony przed zwrotnym przepływem, ciśnieniem lub zalewarowaniem
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Siedziba Producenta: Pittway Sàrl
Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria
 - Miejsce produkcji wyrobu: Hardhofweg 74821 Mosbach, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 12729:2005** - *Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego - Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia - Rodzina B - Typ A*
Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1717:2003** - *Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
BA295S Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Ciśnienie pracy:	Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie Mosiądz, wysokojakosciowe tworzywo sztuczne, stal, materiał elastomerowy, 65 °C 1.5 - 10.0 bar	-
BA295S-LF Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Ciśnienie pracy:	Materiał: Mosiądz bezołowiowy Mosiądz bezołowiowy, wysokojakosciowe tworzywo sztuczne, stal, materiał elastomerowy, 65 °C 1.5 - 10.0 bar	-
BA295STN Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Ciśnienie pracy:	Materiał: Mosiądz bezołowiowy Mosiądz bezołowiowy, wysokojakosciowe tworzywo sztuczne, czerwony brąz, materiał elastomerowy, 65 °C 1.5 - 10.0 bar	-

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
BA295I Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Ciśnienie pracy:	Materiał: Stal nierdzewna Stal nierdzewna, wysokojakosciowe tworzywo sztuczne, czerwony brąz, NBR, EPDM, 65 °C 1.5 - 10.0 bar	-
BA298I Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Ciśnienie pracy:	Materiał: Stal nierdzewna Stal nierdzewna, EPDM, 65 °C 1.5 - 10.0 bar	-
BA300 Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Ciśnienie pracy:	Materiał: Żeliwo sferoidalne z powłoką poliamidową Stal nierdzewna, mosiądz, CW626N, polietylen z opłotem ze stali nierdzewnej, EPDM, 65 °C (WRAS 60 °C) 1.5 - 10.0 bar	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, dn. 11.10.2023 r.

Maria Wakulińska
Specjalista Technicznego
Wsparcia Sprzedaży

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

